

교육문화센터

위원회별	소관부서	감사항목	시정 및 조치 요구 건수	처 리 결 과			비 고
				계	완결(계속추진)	추진중	
총무위원회	교육문화센터	3	2	2	2		

2005 행정사무감사 지적사항 처리결과

(교육문화센터)

연번	감사항목	시정또는조치요구사항	처 리 결 과	완결여부	비고
38	거창군한마음 도서관정문 진입로 등 재정비	<p>○ 거창군립한마음 도서관과 책읽는 공원이 조화를 이루기 위해서는 도서관 정문 진입로를 공원방향으로 개설되어야 하는바 검토하여 시행하기 바람</p> <p>○ 도서관 지하 다목적실에는 흡음시설을 설치하여 울림을 방지토록하고</p>	<p>○ 진입로 확장개설과 관련하여 관계부서와 도서관 이용자 등 여러 계층의 의견을 수렴한 바 현 상태로 유지하는것이 오히려 자연 친화적이며, 주변 공원과의 조화도 잘 이루어진다는 의견이 많았으며, 또한 도서관 개관 이후 도서관 진입로와 관련된 민원이나 불편사항 등이 발생되지 않고 있는 것으로 보아 현상태로 존치시키는 것이 타당하다고 판단됨</p> <p>○ 흡음시설인 마이톤 천정재를 덧붙임 시공하였음</p>	<p>완료</p> <p>완료</p>	

2005 행정사무감사 지적사항 처리결과

(교육문화센터)

연번	감사항목	시정또는조치요구사항	처 리 결 과	완결여부	비고
38	거창군한마음 도서관정문 진입로 등 재정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관에 대하여 외부인들에게 안내가 될 수 있도록 홍보판을 건립하도록 조치하기 바람 ○ 화강석 계단 및 바닥 재비대칭으로 불규칙하고, 현관 돌기둥 연결부분 및 줄눈처리 부분이 조잡하며, 외부에 노출된 스텐물통 사각박스부분 불균형, 동판으로 설치한 지붕라인이 미관상 좋지 않으니 준공전에 재확인 후 정비하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 이용자들의 편의증진을 위해 도서관 남쪽 정문 앞 대로변에 도서관 안내 표지판을 설치 완료 ○ 화강석 계단 및 바닥은 재시공하여 보완하였으며, 현관 돌기둥 연결부분, 스텐물통 사각박스, 동판 지붕라인 등에 대하여는 정비 완료 하였음. 	<ul style="list-style-type: none"> 완료 완료 	

2005 행정사무감사 지적사항 처리결과

(교육문화센터)

연번	감사항목	시정또는조치요구사항	처 리 결 과	완결여부	비고
39	한마음도서관 개관준비 철저	○ 내년 3월 개관 예정인 한마음도서관에 대하여 사서직 추가 확보 및 인력관리 등에 철저를 기하여 개관에 차질 없도록 조치하기 바람.	○ 2006년 1월 정기 인사로 신규 사서직 공무원 2명이 임용예정에 있어, 기존 사서2명(계약직 1)을 포함해 총 4명의 사서직 공무원 확보되어 도서관 개관 및 운영에 만전을 기할 것이며 ○ 도서관 운영 정규인력 부족으로 인한 상근인력(4명)은 개관 이후 도서관 내의 각 실별(종합자료실 등)에 적절히 배치해 인력관리에 철저를 기하도록 하겠음	완 료	